

PROTOKOL Č. 16/2018

O určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou
ELEKTROPROJEKCIA ING. JOZEF KOBELA

Zloženie komisie : Juraj Bičanovský - HIP
Ing. Jozef Kobela – projektant elektro
Ing. Juraj Kurpel – projektant

Názov objektu :
SO 04 Prívod NN

Podklady pre vypracovanie protokolu :
situácia stavby

Popis objektu : prípojka NN je navrhnutá z existujúcej trafostanice pre objekt haly na spracovanie odpadu. Hlavný prívod NN je ukončený v poistkovej skrini SR5, ktorá je umiestnená na vonkajšej strane haly.

Rozhodnutie :

Pre priestory sa stanovuje nasledovné prostredie : V zmysle STN
33 2000-5-51

Súčasťou je tabuľka vplyvov podľa STN 33 2000-5-51.

Zdôvodnenie:

Komisia stanovovala prostredie na základe platných elektrotechnických noriem a predpisov .

Prostredie je stanovené jednoznačne.

V prípade akýchkoľvek zmien v predmetných priestoroch a zmien v určených materiáloch stavebných konštrukcií, je potrebné prostredie prehodnotiť.

V priestoroch je možné používať zariadenia , ktorých vyhotovenie a krytie musí byť v súlade s navrhovaným prostredím.

Dátum spísania protokolu : 30.04. 2018

Juraj Bičanovský
predseda komisie